


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код 24210121000201408598 от 29.11.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г.Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13. тел. 8(391-55) 5-06-83. ondnaz@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований
в области гражданской обороны N121/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красно-
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
сопкинский детский сад «Аленка»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от
22.11.2021г №121, заместителем главного государственного инспектора
г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору
Шкоркиным В.В., в период с 30 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года прове-
дена плановая выездная проверка по адресу: 662225, Красноярский край, Назаров-
ский район, п.Красная Сопка, ул.Молодежная,1а, в ходе которого присутствовал
представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Красносопкинский
детский сад «Аленка» Молтянская Е.В.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответст-
вии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" не-
обходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не выдержано противопожарное расстояние (не менее 10м) между зданием детского сада и деревянным строением.	п.4.3 (4) Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил.	20.11.2022г	
2	Отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м на остекленных дверях эвакуационных выходов в пяти детских группах, в актовом зале и в фойе на 2-м этаже.	п.5.2.27 (3) На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1.2 м.	20.11.2022г	
3	Высота ограждения на участке плоской кровли, служащей проходом к наружной эвакуационной лестнице, в месте выходов из детской группы «Почемучки» и актовом зале составляет менее 1,2м.	п.5.2.15 (3) Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1.2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1.8 или 1.5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0.1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0.8 м.	20.11.2022г	
4	Не проведено эксплуатационное испытание наружных открытых	п.17 (1) Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и со-	20.11.2022г	

	лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.	оружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. их очистку от снега и наледи в зимнее время: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
5	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в раздевалке для персонала на 1-м этаже.	п.А.10 (5) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. табл. А.1 п.п 12 (5) Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные следует оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации независимо от площади.	20.11.2022г	
6	Допущено применение напольного покрытия в общем коридоре на 1-м этаже с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	п.4.3.2 (3) В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	20.11.2022г	
7	На двери складского помещения на 1-м этаже не обозначена категория пожарной опасности и класс зоны данного помещения.	п.12 (1) Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	20.11.2022г	
8	Отсутствует ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами на лестнице у запасного эва-	п.4.3.4 (3) Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим	20.11.2022г	

	<p>куационного выхода из общего коридора на 1-м этаже.</p>	<p>местам; 1.0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.</p>		
--	--	---	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	СП 4.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»
5	СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Аленка»

Молтянская Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


_____ подписать

«01» 12 2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



подпись

« 01 » 12 2024 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19